









Loteo H - Barrio La Quinta
 Municipalidad de Villa Carlos Paz
 Infraestructura Eléctrica
 Plano SET-02

Simbología

-  Cable subterráneo B.T. 0,4 KV. 3x185 mm² AI - Categoría II - Aislado en XLPE, según normas IRAM 2178. (SET N°1)
-  Cable subterráneo B.T. 0,4 KV. 3x185 mm² AI - Categoría II - Aislado en XLPE, según normas IRAM 2178. (SET N°2)
-  Cable subterráneo B.T. 0,4 KV. 3x185 mm² AI - Categoría II - Aislado en XLPE, según normas IRAM 2178. (SET N°3)
-  Seccionador fusible de MT, tipo XS 100 a instalar sobre LMT.
-  Seccionador a Cuchilla de MT, Portafusible a instalar en SET E-415M.
-  Cruce de calle proyectado.
-  Columna de Hormigón Armado sobre línea de MT existente.
-  Subestación proyectada tipo E-415M, 250 kVA.